



- 1 - QUANTO AS TUBULAÇÕES, NAS PAREDES, NAS LAJES E TETOS APARENTES, DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETTRODUTOS DO TIPO CONDULETE, METÁLICO, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TIPO PESADO SEGUNDO A NORMA NBR 5597, NAS LAJES E CONTRAPISOS NÃO APARENTES DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETTRODUTOS DO TIPO COMPOSIÇÃO REFORÇADO DO PAC INJETO, AS ETIQUETAS ESTÃO DESCRITAS NOS QUADROS DE CARGAS DO PROJETO;
- 2 - O DIMENSIONAMENTO DOS ELETTRODUTOS ODEECOEU O QUE DETERMINA A NORMA ABNT NBR 5410:2004;
- 3 - O DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS FOI REALIZADO DE ACORDO COM A CARGA DOS EQUIPAMENTOS E O ESTABELECIDO NA NORMA ABNT NBR 5410:2004.

